



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Кари"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtcl.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvk@mail.ru

г. Новокузнецк

«21» мая 2018
10 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 21

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 16/3

(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору от 25 апреля 2018 года № 21

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

МБ ДОУ «Детский сад № 207».

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» мая 2018 с 10 час. 00 мин до 10 час. 00 мин «21» мая 2018 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 8 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НД Заводского района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и

Новокузнецкого района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая Тихонова Ирина Валентиновна

25.04.18 в 12 час. 34 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Глазырина Наталья Николаевна государственный инспектор

г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Тихонова Ирина Валентиновна

О проверке МБДОУ «Детский сад № 207» уведомлено в установленном порядке, копия распоряжения вручена 25.01.2017

В ходе проведения проверки установлено:

- имеется приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность № 56-ос от 30.08.2017
- разработаны инструкции в соответствии с действующим законодательством;

- произведена проверка работоспособности АПС, СОУЭ, с составлением акт проверки работоспособности – замечаний не выявлено;
 - произведена проверка работоспособности эвакуационного освещения (предоставлен акт проверки работоспособности эвакуационного освещения)
 - установлен вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны;
 - произведена проверка прочности наружных пожарных лестниц (заключение № 3/2018 от 30.01.2018 г.)
 - проведена практическая отработка планов эвакуации;
 - имеются первичные средства пожаротушения в полном объеме, в исправном состоянии;
 - разработаны и вывешены планы эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.2 143-20009;
 - обучение по ПТМ прошла заведующая Тихонова Ирина Валентиновна.
 - предоставлена уточненная или разработанная вновь декларация пожарной безопасности
- В ходе проверки 21.05.2018 проведен противопожарный инструктаж с работниками, присутствовало 5 человек.

В ходе выборочной проверки знания правил пожарной безопасности (порядок действий при пожаре, правила обращения с огнетушителями, телефон вызова пожарной охраны) были опрошены 5 сотрудников - знания хорошие.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: нарушений не выявлено.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не требуется.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Тихонова И.В. Заведующий 21.05.2018 Гуз
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица)